

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
3. čtvrtletí roku 2020				
Datum	Událost	Fotodokumentace	Cena provedení bez DPH	
11.07.2020	<b>v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10</b> Řešení: vysátí vody správní firmou	ano	1	560 Kč
12.07.2020	<b>v důsledku zatékání do suterénních prostor, opadání omítky v suterénu budovy A</b> Řešení: proveden úklid správní firmou	ano	2 3	0 Kč
14.07.2020	<b>ucpaný odpad v budově B, 2np, následné zatečení společných prostor v budově B, 1np</b> Řešení: pročištění odpadního potrubí, řešeno správní firmou	ne		0 Kč
17.07.2020	<b>prasklý odpadní sifon v budově A 1np</b> Řešení: výměna sifonu správní firmou	ne		0 Kč
04.08.2020 10.08.2020 15.08.2020 28.08.2020	<b>v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10</b> Řešení: vysátí vody správní firmou	ano	4 5	2 240 Kč
14.08.2020	<b>v důsledku uvolněného dešťového svodu zatečení do prostor SF Centra</b> Řešení: opraveno správní firmou, zbytek škody cca 90.000,- hrazen pojišťovnou	ano	6 7 8	7 700 Kč
02.09.2020	<b>zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese A305</b> Řešení: odstranění kondenzátoru a vyčištění správní firmou	ne		560 Kč
10.09.2020	<b>zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese C324</b> Řešení: odstranění kondenzátoru a vyčištění správní firmou	ano	9 10	560 Kč
14.09.2020	<b>ucpaný odpadní odpad v 1np budovy C - zatečení do prostor SF Austis a Centra</b> Řešení: čištění kanalizace odbornou firmou	ano	11 12 13 14	3 200 Kč
23.09.2020	<b>zkrat na el. vedení v budově B</b> Řešení: řešeno správní firmou	ne		280 Kč
27.09.2020	<b>v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10</b> Řešení: vysátí vody správní firmou	ne		560 Kč
30.09.2020	<b>selhání topného systému</b>	ne		1 400 Kč

23.09.2020

**Řešení:** odvětrávání radiátorů, řešeno mimo pracovní dobu správní firmou

112

1400 Kč