

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
1. čtvrtletí roku 2020				
Datum	Událost	Fotodokumentace	Cena provedení bez DPH	
08.01.2020	zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělesu. Řešení: Kondenzátor byl odstraněn a zářivkové těleso vyčištěno - řešeno správní firmou	ne	280 Kč	
09.01.2020	ucpané odpadové (záchodové) potrubí 1NP budova A - z důvodu ucpání hygienickými potřebami a degradace materiálu došlo k zatopení WC (podatelna) Řešení: Pročištění odpadu a následní úklid - řešeno správní firmou	ano	1	680 Kč
15.01.2020	zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělesu, v kancelářích nájemce PČR – Č. B209 Řešení: Kondenzátor byl odstraněn a zářivkové těleso vyčištěno - řešeno správní firmou	ne		280 Kč
16.01.2020	zatečení do prostor SF PRAHA 10 – Majetková, a.s. a SF Austis z důvodu degradace těsnění záchodové nádržky Řešení: Wc provizorně opraveno, proběhne výměna WC	ano	2	5 000 Kč
25.01.2020	zatečení do kanceláře pod kuchyní v 5np bud. B z důvodu poškozené odpadní guly a chybějící hydroizolace Řešení: Opraveno odbornou firmou	ano	3	15 633 Kč
23.01.2020	prasklé těsnění u nádržky WC v budově C - 2.np Řešení: vysátí vody a následná výměna nádržky	ne		2 000 Kč
04.02.2020	v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budovách ÚMČ Praha 10 Řešení: vysátí vody správní firmou	ne		3 360 Kč
05.02.2020				
11.02.2020				
21.02.2020				
25.02.2020	vypadnutí okna z čepu a okenního rámu v důsledku degradace materiálu čepu budova C 509 Řešení: nasazení okna zpět do čepu a okenního rámu - řešeno správní firmou následná fixace okna - řešeno odbornou firmou	ne		250 Kč
03.03.2020	na základě revizní zprávy elektroinstalace zjištěné havarijní stavy v budovách A a B Řešení: bude zahájeno výberové řízení na opravu	ne		0 Kč
03.03.2020	v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budovách ÚMČ Praha 10 Řešení: vysátí vody správní firmou	ano	4	3 360 Kč
04.03.2020				
11.03.2020				
11.03.2020	zatečení do pronajatých suterénních prostor spol. PRAHA 10 - Majetková Řešení: nutné přemalovat a odstranit tvořící se plísně	ano	5	odhad cca 5000 Kč
15.03.2020	Na základě vypadnutí okna z 25.02.2020 byl udělán znalecký posudek 4147-27/2020, který odkazuje na to, že většina oken v budově ÚMČ je v havarijním stavu Řešení: nutná celková rekonstrukce obvodového pláště	ano	6	0 Kč
16.03.2020	oprava porevizních havárií elektroinstalace v kuchyni 5 np budova B Řešení: výměna zásuvek - řešeno správní firmou	ne		2 700 Kč
	v prosinci 2019 zjištěno uvolňování omítky a obkladů z boku pochozí rampy u zastávky Koh i noor Řešení: čeká se na schválení oprav a následné zadání odborné firmě	ano	7	0 Kč