



Charhas, s.r.o.  
Podnikatelská 539, Praha 9  
+420 608 812 181  
Charvat.jiri@charhas.cz  
www.charhas.cz



**Městská  
část  
Praha 10**

Vršovická 68, Praha 10

Vyjádření technika BOZP k aktuálnímu stavu instalace ochranné konstrukce proti pádu oken z objektu ÚMČ Praha 10.

Dle informací bude termín instalace ochranné konstrukce posunutý na jiný termín než navrhovaný a předpokládáný tedy konec dubna 2022.

Protože se blíží opět teplé počasí, kde je předpoklad větrání a tedy zvýšené používání oken v objektu, požadují DOČASNÉ řešení umístění mobilních plotů v ohroženém prostoru, kde je možné riziko případného dopadu okna.

Toto řešení je opravdu dočasné a mimořádné. Dále důrazně doporučuji, aby jako hlavní preventivní faktor proti případnému pádu okna byla instalovaná ochranná konstrukce a to z níže uvedených důvodů:

- Ochranná konstrukce aktivně chrání ohrožený prostor
- S ochrannou konstrukcí se nedá manipulovat (posunout)
- Mobilní oplocení se snadno odcizí
- Mobilní oplocení není přímá pevná překážka a je možné a reálné, že lidé budou rozebírat oplocení a zkracovat si cestu.

Proto doporučuji zůstat trvale u návrhu zajistit prostor ochrannou konstrukcí, pokud možno, v co nejkratším termínu. Zajištění ochranného prostoru 2-2,5m od fasády

V Praze dne 19.4.2022

Zpracoval: Jiří Charvát ext. OZO v PP

**Charh  
Letov**

