

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto materiálu je návrh na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“).

Radě MČ je předkládána žádost E. Lexové, pověřené řízením CSOP, na nákup dveřních protipožárních EPS konzolí včetně montáže do DS Zvonková do maximální výše 605 000 Kč. Žádost je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Navrhovaný termín pro realizaci je do 1. 6. 2023.

Prostředky nacházející se ve fondu investic lze dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, využít k financování investičních výdajů CSOP.



Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Tel.: 271 747 149, 271 746 720

Sámova 7, 101 00 Praha 10

Organizace registrována v OR u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 159

IČO: 70873241

Úřad městské části Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního
Vršovická 68
101 38 Praha 10

MC Praha 10

Joruceno: 16.05.2022

P10-208349/2022

Isty: 2 přílohy: 1 sv.příloh:



mp10ee861d002e

V Praze dne: 12. 5. 2022

Věc: Žádost o použití investičního fondu CSOP v Praze 10 na nákup dveřních protipožárních EPS konzolí včetně montáže do DS Zvonková

Vážený pane Petříku,

žádáme Vás o předložení ke schválení Radě městské části Praha 10 použití finančních prostředků z investičního fondu CSOP v Praze 10, na nákup dveřních protipožárních EPS konzolí včetně montáže do DS Zvonková.

Pro: CSOP v Praze 10 – DS Zvonková

Zdůvodnění:

Současný stav protipožárních dveří na chodbách objektu DS Zvonková je z uživatelského hlediska nevyhovující.

Požární uzávěry (dveře) na chodbách musí zůstat uzavřené, což je uživatelsky nevyhovující.

Klient o berlích, s chodítkem nebo na invalidním vozíku má problém tyto dveře otevřít a často se stává, že tyto požární uzávěry zůstávají otevřené. To je z hlediska požární ochrany nepřijatelné.

Proto bychom tyto vybrané dveře rádi osadili EPS konzolemi. Toto řešení zajistí, že dveře zůstávají trvale otevřené a pouze v případě vyhlášeného požáru se dveře automaticky uzavřou. Cena dveřních protipožárních EPS konzolí včetně montáže nepřesáhne 605 000,- Kč včetně DPH.

Navrhované financování: z investičního fondu CSOP v Praze 10

Odepisování: CSOP v Praze 10

Doba realizace do: 1. 6. 2023

Výše IF k 30. 4. 2022: 13 423 946,03 Kč

Děkuji za spolupráci



Eva Lexová
pověřená řízením CSOP v Praze 10

Zpracoval: Roland Berauer vedoucí provozně-technického oddělení

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)

Čerpání prostředků z fondu investic CSOP - v realizaci (k 30. 5. 2022)

Číslo schůze RMČ	Termín RMČ	Usnesení RMČ	Účel	Termín	Částka
18.	05.10.2021	756	na zřízení čipového systému k vstupním dveřím Sámova 5 a výtahům pro přístup do suterénu a prádelny DSŽ	30.06.2022	228 000 Kč
22.	30.11.2021	908	na zpracování projektu v rámci programu IROP – výzva č. 101: Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností	31.12.2023	115 000 Kč
4.	15.02.2022	94	na nákup nové velkokapacitní pračky do prádelny v DSŽ Sámova	31.08.2022	212 000 Kč
8.	12.04.2022	284	na rekonstrukci kuchyně včetně nákupu nových technologií na adrese Sámova 29 (s původním termínem realizace do 31. 12. 2021 - usnesení RMČ č. 329 ze dne 18. 5. 2021, prodlouženo 19. 10. 2021 usnesením č. 813) - navýšení čerpání	30.11.2022	4 870 000 Kč
10.	10.05.2022	368	na rekonstrukci 4 bytů zvláštního určení na adrese Sámova 29 (původně schváleno usnesením RMČ č. 855 ze dne 2.11.2022 - částka 1 865 000 Kč) - navýšení ceny	31.12.2022	2 035 000 Kč
					7 460 000 Kč



Centrum sociální a ušeftovačské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)