

Důvodová zpráva

Dle usnesení číslo 26/11/2021 ze dne 15. listopadu 2021, je předložena Radě MČ Praha a následně ZMČ informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021, viz příloha číslo 1 a 2 tohoto materiálu.

Příloha č. 1

				Příloha č. 1
Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
4. čtvrtletí roku 2021				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
11.10.2021	Budova C 1.patro, WC ženy - ucpané WC			2.830,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
22.10.2021	Budova B, 5.patro, WC ženy - ucpaný odpad			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
09.11.2021	Budova A, 1.patro - zahoření AI vodičů v krabici			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
09.11.2021	Budova A, 1.patro, veřejné WC - ucpaný odpad			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
10.11.2021	Budova C, kancelář 428 - zahoření vypínače			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
12.11.2021	Oprava kompenzátoru na topném systému	ano	1 2	9750,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou Karold			
12.11.2021	Uzbecká 1 - ucpaný odpad			2350,- Kč
	Řešení: odtráněno firmou Herčík a Kříž, spol. s.r.o.			
16.11.2021	Budova A 5.patro - prasklé WC na pánských toaletách			4209,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou František Dubčík			
17.11.2021	Opadávající lamely u únikového schodiště sever			40.000,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou Jan Karásek			
23.11.2021	Budova A, kancelář 305 - zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese	ano	3 4 5 6	280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
24.11.2021	Budova B, 1.patro, WC muži - prasklá mísa			4209,- Kč
	Řešení: odstraněno firmou František Dubčík			
10.12.2021	Budova C 1.P, WC ženy - vyhořelá stropní osvětlovací tělesa			280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
14.12.2021	Budova C kancelář 326 - zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese	ano	7 8	280,- Kč
	Řešení: odstranění správní firmou			
16.12.2021	Chodník pod rampou KOOH-I-NOR - opadající omítka a beton pod rampou			nebylo zatím fakturováno
	Řešení: odstraněno firmou Miroslav Šipčíak			
28.12.2021	Budova A 2.patro - ucpaná kanalizace			2750,- Kč
	Řešení: odstranění firmou Herčík			

Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1

1. Oprava kompenzátoru na topném systému

Obr. 1



Obr. 2



2. Budova A, kancelář 305 – zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese

Obr. 3



Obr. 5

Obr. 4



Obr. 6



3. Budova C, kancelář 326 - zahoření kondenzátoru v osvětlovacím tělese

Obr. 7



Obr. 8





Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 26/11/2021

ze dne 15.11.2021

k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

- 1.1. Předložit ZMČ Praha 10 informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021

Termín: 31.1.2022

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: PaedDr. Sekal, místostarosta
Číslo tisku: P10-442210/2021

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

Číslo xx/xx/2022

ze dne xxxxx2022

k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021 , ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

- 1.1. Předložit ZMČ Praha 10 informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022

Termín: 31.3.2022

Předkladatel: PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku: P10-442210/2021